

Testo libero PREV 3



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PAVIA

Pavia data del protocollo

Viale Camillo Campari, 34 - 27100 Pavia
tel. 0382 / 4396-45 -46 -57 - fax. 0382 / 577.222
e-mail: com.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Alla Provincia di Pavia

Mail: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Pratica 51154

prot. n. del

OGGETTO: Conferenza dei servizi A2A Ambiente Spa - Gruppo A2A loc. c.na Maggiore snc -
Giussago del 7/2/2018.

Con riferimento alla nota della Provincia di Pavia Class./Fasc.2017.009.006.1 inerente l'oggetto,
si comunica che questo Comando non ha ancora ricevuto la documentazione richiesta con nota prot.
17940 del 18/12/2017 per cui non si è nelle condizioni di esprimere il parere richiesto.

Si allega per comodità la nota indicata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TECNICO

Dott. Ing. Loreto RIGGI

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Danilo PILOTTI)

C:/prev1/conf.servizi/51154_2018

RL/db

Spett.le

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia

Ufficio Prevenzione

Viale Campari 34

27100 Pavia (PV)

Leo-ca-17-118L

vigevano, 08 novembre 2017

OGGETTO: VALUTAZIONE PROGETTO VARIANTE PRATICA ANTINCENDIO N. 51154, DETTAGLIO E RIEPILOGO ALLEGATI GRAFICI.

Con la presente si comunica che le tavole grafiche allegate alle presenti integrazioni volontarie in parte annullano e sostituiscono quanto già inviato.

Si allega alla presente la tabella riepilogativa degli allegati e relative sostituzioni/integrazioni:

Numero Tavola	Data invio	Sostituita
Tav.01_Individuazione attività soggette	Ottobre 2017 acquisita da voi in data 18/11/2017 prot. 16639	Sostituita da Tav.01 Individuazione attività soggette_rev.01. Inviata a Novembre 2017.
Tav.02_Individuazione compartimenti antincendio	Ottobre 2017 acquisita da voi in data 18/11/2017 prot. 16639	-
TAV.03a_Impianti di rivelazione antincendio piano macchine	Ottobre 2017 acquisita da voi in data 18/11/2017 prot. 16639	-
TAV.03b_Impianti di rivelazione antincendio piano sotto copertura	Ottobre 2017 acquisita da voi in data 18/11/2017 prot. 16639	-
TAV.04_Impianti di spegnimento	Ottobre 2017 acquisita da voi in data 18/11/2017 prot. 16639	-
TAV.05_Planimetria rete di idranti	Ottobre 2017 acquisita da voi in data 18/11/2017 prot. 16639	Tav.05_Planimetria rete di idranti rev.01. Inviata a Novembre 2017.
Tav.05b_Planimetria rete di idranti e presidi di spegnimento edificio boicubi-compostaggio	Integrazioni volontarie Novembre 2017	-
Tav.05c_Planimetria rete di idranti e presidi di spegnimento edificio FORSU area trattamento	Integrazioni volontarie Novembre 2017	-
Tav.05d_Planimetria rete di idranti e presidi di spegnimento edificio FORSU area compostaggio	Integrazioni volontarie Novembre 2017	-
TAV.06a_Planimetria vie di fuga piani interni	Ottobre 2017 acquisita da voi in data 18/11/2017 prot. 16639	-
TAV.06b_Planimetria vie di fuga coperture	Ottobre 2017 acquisita da voi in data 18/11/2017 prot. 16639	-
Tav.07a_Planimetria vie di esodo, estintori e compartimentazioni dettaglio edificio Biocubi compostaggio	Integrazioni volontarie Novembre 2017	-

Lacchiarella			
Tav.07b_Planimetria vie di esodo, estintori e compartimentazioni e presidi antincendio dettaglio edificio Biocubi compostaggio Lacchiarella copertura	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.07c_Planimetria vie di esodo, estintori e compartimentazioni dettaglio edificio trattamento FORSU	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.07d_Planimetria vie di esodo, estintori e compartimentazioni edificio FORSU compostaggio	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.07e_Planimetria vie di esodo, estintori copertura FORSU trattamento	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.07f_Planimetria vie di esodo copertura FORSU compostaggio	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.07g_Dettagli vie di esodo, estintori e compartimentazioni nuove palazzine servizi	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.08a_Planimetria dettaglio impianti di rivelazione_Edificio Biocubi-compostaggio	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.08b_Planimetria dettaglio impianti di rivelazione_Edificio FORSU area trattamento	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.08c_Planimetria dettaglio impianti di rivelazione_Edificio FORSU area compostaggio	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.08c_Planimetria dettaglio impianti di rivelazione_Edificio FORSU area compostaggio	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.09_Dettaglio GE	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-
Tav.10_Prospetti	Integrazioni volontarie	Novembre 2017	-

Per quanto riguarda le Sezioni B e C della relazione tecnica qui allegate queste costituiscono integrazione della sezione A precedentemente inviata e da voi acquisita in data 18/11/2017 prot. 16639.

Cordialmente.



Il tecnico incaricato
Ing. Cameroni Alberto



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PAVIA

Pavia data protocollo

Viale Camillo Campari, 34 - 27100 Pavia
tel. 0382 / 4396-45 -46 -57 - fax. 0382 / 577.222
PEC: com.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Pavia del
Pratica Nr. 51154/nb

Trasmesso via e mail

Al SUAP GIUSSAGO

e-mail:

e.p.c.

Alla Ditta AZA AMBIENTE SPA -
GRUPPO AZA
VIA LAMARMORA NC 230 - BRESCIA

e-mail: paolo.avanzi@a2a.eu
info@stleonardo.it

Oggetto: Richiesta documentazione integrativa al progetto depositato con nota Prot.n. 16639
del 18.11.2017 - Attività/Categoria nr.70.2.C- del DPR 151/11
AZA AMBIENTE SPA - GRUPPO AZA LOC.CNA MAGGIORE-SNC GIUSSAGO

Con riferimento alla domanda presentata dalla Ditta in indirizzo, si comunica che dall'esame della pratica effettuato dal funzionario responsabile del procedimento tecnico, per quanto di propria competenza ed ai soli fini antincendio, è necessario produrre la seguente documentazione integrativa.

Sezione B

1. Deve essere prodotta la tabella con le umidità ed i carichi di incendio
2. Pag. 51: non sono chiari i calcoli per trovare Les,d con le misure aggiuntive
3. Pag. 54: non è espresso che i lavoratori dovranno essere formati anche secondo il DM 16/03/1998 "lavoratori in situ"
4. Pag. 55: deve essere precisato dove si troverà il "Centro di gestione dell'emergenza" e quali saranno le sue caratteristiche
5. Pag. 58: nel calcolo degli estintori per le classi minime per la categ. A vengono sommate quelle degli estintori portatili e carrellati, ma tale possibilità viene prevista solo per la categ. B
6. Pag. 94-95: deve essere chiaramente indicato il rispetto del punto 5.10.6 "Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio"
7. Deve essere maggiormente dettagliata l'"area upgrading biometano"

SEZIONE C

Att. 1

1. Non è chiara la norma di riferimento per l'att. 1 trattata all'inizio ed alla fine della sezione
2. Precisare se esiste l'att. 6 in quanto sembra che vi sia un tratto di condotta con le caratteristiche per rientrarvi.

Att. 2


Deve essere prodotta una planimetria più di dettaglio dell'attività 2

Dovranno altresì essere approfonditi i seguenti aspetti:


- Possibilità di creazione di polveri esplosive
- Precisazioni sul percorso di esodo dall'area sopra le biocelle
- Ubicazione del luogo sicuro tramite irraggiamento e sua indicazione in planimetria

Detta documentazione si rende necessaria per procedere alla valutazione del progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del d.P.R. 151/11.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TECNICO
Dott. Ing. Loreto RIGGI



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Danilo PILOTTI)



c:/prev.1/51154 rich.doc.ne/nb

Lettera del 15.12.17